

# KAMUOYUNA DUYURU



Yukarıda fotoğrafta görülen Dolunay marka,6kg 113b beyanlı Haziran 2022 üretim tarihli kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tütünün uygun olmaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edilmiş ve 4703/7223 Kanunu'nun 16,17 maddesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.06.2024 tarihli ve 5856905 sayılı Kararı ile piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağırılması vb. kararlar verilmiştir.

Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün Söndürme görevini sağlamaması ve ciddi risk taşımamasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılıp *aşağıda ünvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmamıza göndermeleri önemle rica olunur.*

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar tarafımızca karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tarafınıza;

- 1)Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi,
- 2)Ürünün teslim tarihinde parekente satış değerinin ödenmesi
- 3)Ürünün geri çağırılmasına yol açan sorunun giderilmesi imkanı veya imkanlarını sunarız.

Firma Ünvanı : DOLUNAY YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
Adresi : GÜZELYURT MAH. 5746 SOK. NO:9/A YUNUSEMRE/MANİSA  
Telefon ve Faks Numarası : 0236 233 00 25  
Elektronik Posta Adresi : dolunayyangin@gmail.com